



- LEGENDA:**
- ELETROCALHA PELO FORRO SEM SEPTO
 - ELETROCALHA PELO FORRO 300 x 50 COM SEPTOS DE 100 x 50 E 200 x 50
 - ELETROCALHA PELO FORRO 100 x 50 COM SEPTOS DE 50 x 50
 - CANALETA 120 x 30 - A 30cm DO PISO
 - ELETRODUTO GALVANIZADO DE 3/4"
 - CALHA DE PISO LISA EMBUTIDA DE 2 SEPTOS
 - ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1 1/2"
 - SEALTUBE 3/4"
 - CONSOLIDATION POINT PARA DADOS E TELEFONIA
 - CAIXA DE 6 TOMADAS DE ELÉTRICA
 - PONTO DE ELÉTRICA ESTABILIZADA
 - PONTO DE TELEFONIA
 - PONTO DE DADOS
 - ELETRODUTO QUE SOBEE
 - ELETRODUTO QUE DESCE

- NÚMERO DO CIRCUITO DA REDE ESTABILIZADA
- INDICAÇÃO DE CONDUTORES RESPECTIVAMENTE: FASE, NEUTRO e TERRA
- BITOLA DO CABO, QUANDO DIFERENTE DE 2,5 mm²

ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS

REVISÃO	VISTO	PROJETISTA	DATA	VISTO	DATA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERÊNCIA

OBRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TÍTULO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 CIRCUITOS ESTABILIZADOS

ANEXO II - PLANTA DO TERREO
 ESCALA: SEM ESCALA



DESENHO N.º: EL-LARC-TCESP.01 **REV.:** 1

EDITADO POR: Wagner Zucchi **N.º DO PROJETO:** EL-ANEXOII-TERREO.DWG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wagner Zucchi **CREA:**

PROJETO	VISTO	DATA
Wagner Zucchi		01/12/2002
Renato Kraft Heilmann		01/12/2002
Renato Kraft Heilmann		01/12/2002
APROVAÇÃO		
LIBERAÇÃO		

NOTAS:

- ONDE ESTÁ INDICADO EM VERMELHO, SERÃO PASSADAS DUAS CANALHAS DE 120x30.
- DETALHES DA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS E TOMADAS, ESTÃO DESCRITOS NO MEMORIAL DO PROJETO DE CANCELAMENTO DA REDE ESTRUTURAL, VER DESENHO N.º DOCI-ANEXOII-DE-CANCELAMENTO E N.º DOCI-ANEXOII-DE-CANCELAMENTO.

APROVAÇÃO FINAL	DATA
VERIFICAÇÃO	
APROVAÇÃO	
LIBERAÇÃO	