



BITOLA DOS FIOS	
CIRCUITO	SEÇÃO NOMINAL (mm ²)
1	1,5
2	2,5
3	2,5
4	2,5
ALIMENTAÇÃO	2,5

LEGENDA		
SÍMBOLO	ALTURA	CARACTERÍSTICAS
	0,30 m	TOMADA ELÉTRICA 2P + T 127V
	1,30 m	TOMADA ELÉTRICA 2P + T 127V
	1,30 m	INTERRUPTOR BIPOLAR - 1 TECLA
		CAIXA DE PASSAGEM 4"x2"
	1,50 m	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
	1,50 m	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA, SOM E REDE
	0,30 m	PONTO DE REDE
	1,30 m	TOMADA DE TELEFONE
	0,30 m	TOMADA DE TELEFONE
	2,40 m	ALTO-FALANTE DE 8 Ω
		PERFILADO PERFURADO 38X19mm
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE
		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO
		ELETRODUTO APARENTE
		LUMINÁRIA FLUORESCENTE

NOTAS:

- OS CABOS ELÉTRICOS EXISTENTES QUE ALIMENTAM A ZELADORIA DEVERÃO SER DESATIVADOS;
- O CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO PARTIRÁ DO QUADRO EXISTENTE PRÓXIMO AO HALL DOS ELEVADORES;
- INSTALAR NOVO PERFILADO PARA A CONDUÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES;
- O PERFILADO DEVERÁ SER FIXADO NAS VIGAS DE FORMA RETILÍNEA;
- O ELETRODUTO E OS CABOS DE SOM, INFORMÁTICA E TELEFONE QUE CHEGAM À ZELADORIA SERÃO MANTIDOS.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO		PLANTA ELÉTRICA	
ASSUNTO		REFORMA DA ZELADORIA	
DESENHISTA	FÁBIO	APROVAÇÃO	ESCALA 1:25
		DATA	06/06